

PROBLEM?

Leitungswasser eignet sich nicht für technische Anwendungen in geschlossenen Wasserkreisläufen.

Bei Verwendung von nicht demineralisiertem Wasser droht:

- Verschlammen von Anlagen und Leitungen durch Korrosionsprodukte
- Blockieren von Regelventilen und Pumpen
- Korrosionsdurchbrüche im Heizkessel
- Durchbrüche in Leitungen, die zu Wasserschäden führen
- Fließgeräusche durch korrosionsbedingte Gasbildung
- Erhöhter Energieverbrauch durch unregelmäßige Wärmeverteilung
- Erhöhte Wartungskosten

